

ПОРЯДОК

ежемесячного тестирования прохождения сигналов о срабатывании средств охранной сигнализации, средств тревожной сигнализации, средств автоматической пожарной сигнализации и оповещения, средств контроля загазованности с объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга в Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Городской мониторинговый центр»

1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения ежемесячного тестирования прохождения сигналов о срабатывании средств охранно-тревожной, автоматической пожарной сигнализации и средств контроля загазованности, установленных на объектах социальной инфраструктуры города в Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Городской мониторинговый центр» (далее – СПб ГКУ «ГМЦ»).

2. К комплексным системам обеспечения безопасности (далее – КСОБ), сигналы от которых поступают на реагирование операторам автоматизированной системы «Комплексная система обеспечения мониторинга безопасности» государственной информационной системы Санкт-Петербурга «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» (далее – АС «КСОМБ»), относятся системы и средства охранно-тревожной сигнализации, системы и средства автоматической пожарной сигнализации и оповещения, системы и средства контроля загазованности, расположенные на объектах социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

3. Виды тревожных сигналов, поступающих в АС «КСОМБ» и типы оборудования, которое их формирует:

Тревога ПОЖАР – сигнал, формируемый датчиками автоматической пожарной сигнализации (АПС);

Тревога ОС – сигнал, формируемый датчиками охранной сигнализации (ОС);

Тревога КТС – сигнал, формируемый при нажатии кнопки тревожной сигнализации (КТС);

Тревога РКТС – сигнал, формируемый при нажатии радиокнопки тревожной сигнализации (РКТС);

Тревога утечка газа – сигнал, формируемый датчиками системы контроля загазованности (СКЗ).

4. Техническое обслуживание и тестирование КСОБ осуществляет организация, с которой исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга, за исключением Администрации Губернатора Санкт-Петербурга (далее – ИОГВ), или подведомственным ИОГВ государственным учреждением Санкт-Петербурга заключен договор на оказание соответствующих услуг.

5. Техническое обслуживание объектовых КСОБ должно завершаться проведением тестирования прохождения сигнала о срабатывании КСОБ с передачей сигнала о тревоге в АС «КСОМБ».

6. Для регистрации результатов работ по техническому обслуживанию, техническому ремонту и тестированию подсистем КСОБ, на объекте должен находиться журнал по форме приложения Б.4 к «ГОСТ Р 54101-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт» (далее – журнал), в котором регистрируются результаты проведения технического обслуживания, ремонта и тестирования систем безопасности.

7. При проведении тестирования объектовых КСОБ, ответственному лицу объекта социальной инфраструктуры необходимо:

7.1. Связаться с операторами АС «КСОМБ» СПб ГКУ «ГМЦ» по круглосуточному многоканальному телефону 576-42-04, назвать Ф.И.О., наименование организации, выполняющей тестирование, логический номер объекта и сообщить о факте и периоде проведения тестирования.

7.2. Провести процедуру тестирования установленного на объекте оборудования КСОБ, предусмотренные технической и эксплуатационной документацией к данному оборудованию с передачей сигнала о тревоге в АС «КСОМБ» СПб ГКУ «ГМЦ».

8. Завершив тестирование КСОБ, необходимо уточнить результаты прохождения сигналов в СПб ГКУ «ГМЦ», повторно связавшись с операторами АС «КСОМБ» СПб ГКУ «ГМЦ» по телефону, указанному в пункте 7.1 настоящего Порядка.

9. Результаты тестирования, включая дату, время поступления сигнала в АС «КСОМБ» и номер оператора, подтвердившего информацию, фиксируются в журнале, указанном в пункте 6 настоящего Порядка.

10. В целях контроля за периодичностью проведения тестирования в подсистеме «Паспортизация» АС «КСОМБ» в разделе «Лента событий» для просмотра доступны сведения о прохождении сигналов объектовых систем безопасности в АС «КСОМБ».

11. За каждым работником СПб ГКУ «ГМЦ», исполняющим обязанности оператора АС «КСОМБ», закреплен постоянный номер, который он должен называть вместо фамилии при общении с представителями объектов или организаций, обслуживающих оборудование объектовых КСОБ.